

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 98
ДИРЕКТОРУ

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
E-mail: mail_10@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

620907, Свердловская обл., г.Екатеринбург, п.
Садовый, ЛУННАЯ УЛИЦА, стр. 5 А

Профилактическое мероприятие № 66230041000106366265 от 01.06.2023 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологического законодательства

от 21.06.2023

№ 66-10-12/11- *8708* -2023

При проведении профилактического визита с 15.06.2023 г. 09 час.30 мин. по 11ч 00мин и
с 20.06.2023 г. 11ч 00мин по 12 час.00мин.
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 98

620907, Свердловская обл., г.Екатеринбург, п. Садовый, ЛУННАЯ УЛИЦА,
юридический адрес стр. 5 А
дата регистрации 08.10.2002
ИНН/ОГРН 6663058831 / 1026605613792

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МБОУ СОШ № 98
(620907, Свердловская обл., г. Екатеринбург, п. Садовый, Лунная ул., стр. 5 а)
рассмотрении представленных документов: Акта профилактического визита от 20.06.2023

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт ПД	срок
----------	------------------------	----------------------------------	----------	------

1. Соблюдать нормы площади из расчета не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка в игровых лагерь.	СанПиП 1.2.3685-21	Раздел VI п. 172 таблица 6.1	30.05.2024
2. Не допускать до работы сотрудников, без подтвержденных данных о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по программе для работников учреждений по организации отдыха детей и их оздоровления с допуском к работе, в том числе у Галашиной Г.А., Бурлуцкой И.И., Сентяковой Т.С., Царевой Г.Б., Хафизовой Т.А., у начальника лагеря Шаритдиновой О.Г., Новоселовой Л.Г.	СанПиП 3.3686-21 СП 2.4.3648-20	75 78 1.5	30.05.2024
4. Туалетные кабинки на 2 этаже в мужском и женском туалетах (в мужском - 1 кабинка, в женском 2 кабинки) оборудовать дверьми	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	30.05.2024
5. Устранить дефекты двери овощного цеха для обеспечения устойчивости к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20	2.5.1.	30.05.2024
6. Устранить дефекты полов, а именно: полы горячего цеха с трещинами метлахской плитки, частично плитка отсутствует, полы пищеблока: склада сухих продуктов, коридора к горячему цеху, загрузочной зоны перовые с трещинами, многократно крашеные, полы овощного цеха с щелями, метлахская плитка частично отсутствует.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	30.05.2024
7. Устранить дефекты, следы протеканий стен и потолков, а именно: стены туалетов 2 этажа для девочек и мальчиков с трещинами, отхождением штукатурки, стены и потолки горячего цеха с шелушением краски, трещинами, стены загрузочной зоны с трещинами, перовые, потолок обеденного зала со следами протеканий, потолок коридора к горячему цеху с трещинами, шелушением покраски.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	30.05.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма в срок до 30.05.2024г. (mail_10@66.rospotrebnadzor.ru)

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с


использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 98
ДИРЕКТОРА

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя
Пышма



Виноградова Эльмира Фаршатовна

Предписание получили:



Торухова Татьяна Витальевна

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846790

Владелец Городецкая Галина Витальевна

Действителен с 07.09.2023 по 06.09.2024