

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 98
ДИРЕКТОРУ

620907, Свердловская обл., г.Екатеринбург, п.
Садовый, Лунная ул., СТР 5А



Профилактическое мероприятие № 66240041000110022978 от 22.03.2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства
от 08.04.2024 №66-10-12/11-6274-2024
Профилактический визит проведен в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания
проведен в следующие сроки:

с 01.04.2024 г. 09 час.30 мин. по 02.04.2024г. 11ч 00мин
по 08.04.2024г. 10ч 00мин по 08.04.2024г. 11ч 00мин

Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения
экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании мотивированного представления о
приостановлении обязательного профилактического визита №66-10-12/11-5754-2024 от
01.04.2024г.

с 01.04.2024г. 11 час.00 мин.
по 08.04.2024 г. 11 час 00 мин.

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и
городе Верхняя Пышма» №66-20-010/12-1237-2024 от 08.03.2024г. с протоколом испытаний №№
10/07687-24 от 05.04.2024, П-10/02187-24 от 02.04.2024 получено Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма
0803.2024г. в 10ч 00мин (вх.66-10-4345-2024 от 08.03.2024г.)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 98

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес	620907, Свердловская обл., г.Екатеринбург, п. Садовый, Лунная ул., СТР 5А
дата регистрации	08.10.2002
ИНН/ОГРН	6663058831 / 1026605613792

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 98 (620907, Свердловская обл., г. Екатеринбург, п. Садовый, Лунная ул., стр. 5 а)

Акта профилактического визита №66-10-12/11-6273-2024 от 08.04.2024г.

рассмотрении представленных документов:
выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Принять меры по устранению дефектов и повреждений покрытия стола, для возможности проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: в кабинете 27 (начальные кл.) 2 этаж разрушенная, расслоившаяся кромка парт.	СП 2.4.3648-20	2.4.3. 2.4.9.	09.09.2024
2.	Интерактивные доски в каб. 22-2 этаж, каб. 37-3 этаж установить по центру фронтальной стены классного помещения.	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	09.09.2024
3.	Принять меры по устранению дефектов и повреждений полов помещений для возможности проведения влажной обработки и дезинфекции, а именно: -трещины, щели, многочисленные дефекты полов в горячем цехе, коридоре пищеблока, овощном цехе, складе продуктов, загрузочной зоне.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	09.09.2024
4.	Принять меры по устранению дефектов и повреждений, следов протеканий, признаков поражения грибом для возможности проведения влажной обработки и дезинфекции, а именно: -потолок спортивного зала следы протеканий и шелушения штукатурки; -дефектов стены в мужском туалете на 2 этаже: сломанной пластиковой панели у окна; -потолок рекреации 3го этажа: шелушения, расслоения штукатурки; -потолок обеденного зала следы протеканий и шелушения штукатурки; -стена обеденного зала : признаков поражения грибом; -стены и потолки загрузочной зоны, склада, овощного цеха, горячего цеха:трещин, многократной покраски.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	09.09.2024
5.	В мойке столовой и кухонной посуды на пищеблоке семь ванн для мытья посуды и посудомоечную машину, являющимися источниками выделения избытков тепла и влаги, оборудовать местной системой вытяжной вентиляции или представить документы о соответствии показателей воздуха рабочей зоны и параметры микроклимата.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.7.4. 2.13.	09.09.2024
6.	Устранить дефекты деревянных рам окон 2го этажа рекреаций, 3го этажа рекреаций: отслоения и	СП 2.4.3648-20	2.11.2.	09.09.2024

	шелушения краски, щели на поверхности, для возможности проведения качественной ежедневной уборки с применением моющих средств.			
7.	Привести в соответствие площадь учебных помещений на 1 ребенка из расчета не менее 2,5 м ² /чел, а том числе в классах и закрепленных за ними кабинетах: -7а класс каб.7 -4а класс каб.8 -5б класс каб.15 -8б класс каб.31 -6б класс каб. 1 -4б класс каб.6 -2а класс каб. 6 -1б класс каб.7 -1а класс каб.8 -3б класс каб.8 -4в класс каб.9 -3а класс каб.16 -6а класс каб.20 -8а класс каб.23 -9б класс каб.28 -9а класс каб.30	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	3.4.14. 172, Табл. 6.1.	09.09.2024
8.	Осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.	СП 2.4.3648-20	2.7.4.	09.09.2024
9.	Ответственными лицами за организацию иммунизации сотрудников в МБОУ СОШ №98 обеспечить ведение документации, подтверждающей взаимодействие с медицинской организацией, по планированию прививок и организации иммунизации сотрудников, а именно: списки работающих, заверенные подписью руководителя, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющихся медицинских отводах (противопоказаниях), которые представляются в медицинскую организацию..	СанПиН 3.3686-21	4188.	09.09.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

в срок до **09.09.2024 (mail_10@66.rospotrebnadzor.ru)**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 98

Директора

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя Пышма

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор



Виноградова Эльмира Фаршатовна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

08.04.2024г.

дата

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-12/11- 6274-2024 от 08.04.2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846790

Владелец Городецкая Галина Витальевна

Действителен с 07.09.2023 по 06.09.2024